

Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, seinakanduriga


Artiklinumber: 7202436



Terasest riputus- ja kinnitusmaterjal esimese toe loomiseks läbi tuletõkke viidud paigaldistele. Kanduri paigaldus seinale, paigaldise toetamine profiillati abil.

Profiillati maksimaalne vahemaa 200 mm seinast täidab põhiliste isolatsioonisüsteemide nõudeid.

Kaasas 2 MMS-plus 10 × 80



St Teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7202436
Tüüp	SKA 05 VZ
Nimetus 1	Kandekonstruktsiooni põikitugi
Nimetus 2	tuletõkke läbiviikudele
Tooja	OBO
Mõõde	500mm
Materjal	Teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	190,74 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, seinakanduriga

Artiklinumber: 7202436



Mõõtmed



Mõõt A	50 mm
Mõõt B	217 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Tavikute tüüp	muu
---------------	-----