


Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, pendelriputusega

Artiklinumber: 7202446



Terasest riputus- ja kinnitusmaterjal esimese toe loomiseks läbi tuletõkke viidud paigaldistele. Pendelriputi paigaldamine lae alla keermevarrastega. Kahest komplektist saab ühendusmuhvidega kokku panna maksimaalselt kaks kihti. Võttes arvesse isolatsioonisüsteemi jaoks ettenähtud vahekaugust, tuleb tugikonstruktsioonid paigutada mõlemale poole seinat. Kaasas 2 MMS-plus 7,5 × 40

St Teras

Põhiandmed

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Artiklinumber | 7202446 |
| Tüüp | SKP 05 VZ |
| Nimetus 1 | Kandekonstruktsiooni pendelri. |
| Nimetus 2 | tuletõkke läbiviikudele |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 500mm |
| Materjal | Teras |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 235,24 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |


Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, pendelriputusega

Artiklinumber: 7202446



Mõõtmed



Mõõt L | 1 000 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp | muu